

ROYAUME DU MAROC  
MINISTERE DE L'INTERIEUR  
PREFECTURE D'INEZGANE AÏT MELLOUL  
COMMUNE D'AÏT MELLOUL  
DIVISION TECHNIQUE  
-----

Marché N°

OBJET : CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN Puits  
AU QUARTIER TIMERSIT A AÏT MELLOUL

CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECIALES

PROJET FINANCE DANS LE CADRE DE L'INDH

contrat de partenariat N° 53/U/2015

ROYAUME DU MAROC  
MINISTERE DE L'INTERIEUR  
PREFECTURE D'INEZGANE AÏT MELLOUL  
COMMUNE D'AÏT MELLOUL  
DIVISION TECHNIQUE

Marché n° .../...../.....

**CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN PUIT AU QUARTIER TIMERSIT A AÏT MELLOUL**

\*\*\*

Le présent marché est Passé par appel d'offres ouvert sur offres des prix en application de l'alinéa 2 paragraphes 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 jourmada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics

**ENTRE :**

Monsieur le Président du Conseil de la commune d'Aït Melloul, ordonnateur du budget communal agissant au nom et pour le compte de la Commune d'Aït Melloul.

D'une part,

**ET :**

- Mr (Mme) : \_\_\_\_\_
- en qualité au sein de son entreprise : \_\_\_\_\_
- Numéro de TELEPHONE \_\_\_\_\_
- numéro du FAX \_\_\_\_\_
- ADRESSE ELECTRONIQUE \_\_\_\_\_
- Agissant au nom et pour le compte de : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Faisant élection de domicile à : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Adresse du siège social : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Inscrit au registre de commerce de: \_\_\_\_\_ sous n° \_\_\_\_\_
- Affilié à la C.N.S.S sous n° : \_\_\_\_\_
- Titulaire du compte (RIB) 24chiffres: n° \_\_\_\_\_
- Ouvert au nom de \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
- Patente n° : \_\_\_\_\_ IF \_\_\_\_\_ ICE \_\_\_\_\_

D'autre part,

**Il a été convenu et arrêté ce qui suit :**

## CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

### ARTICLE 1: OBJET DU MARCHÉ

Le présent Marché a pour objet **creusement et équipement d'un puits au quartier Timersit, à Ait Melloul, Préfecture Inezgane Ait Melloul.**

**contrat de partenariat N° 53/U/2015**

### ARTICLE 2 : DÉFINITION

Dans l'ensemble du présent document les termes seront utilisés avec les définitions suivantes :

**Maître d'Ouvrage désigne :** Commune d'Ait Melloul

**L'Entrepreneur :** désigne l'entreprise titulaire de l'ensemble des travaux du présent Marché.

**Le marché :** désigne l'ensemble des documents contractuels énumérés dans l'article 4 ci-dessous.

### ARTICLE 3 : MODE DE PASSATION DU MARCHÉ

Le présent marché est Passé par appel d'offres ouvert sur offres des prix en application de l'alinéa 2 paragraphes 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 jourmada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics .

### ARTICLE 4 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

**A-** Creusement d'un puits

**B-** Equipement du puits

### ARTICLE 5 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ REFERENCES AUX TEXES GENERAUX ET SPECIAUX

#### A- Pièces Constituentes du Marché

Les obligations de l'Entrepreneur pour l'exécution des travaux du présent Marché résultent de l'ensemble des

1. Acte d'engagement.
2. Bordereau des prix - Détail estimatif.
3. Cahier des prescriptions spéciales
4. C.P.C applicable aux travaux routiers pour le compte du Ministère de l'Equipement.
5. D.G.T.A relatif à l'assainissement
6. C.C.A.G.T.

En cas de contradiction entre ces différents documents, les prescriptions du document portant le moindre numéro primeront.

#### B- Textes de Références - Normes

L'entreprise est soumise aux lois et règlements en vigueur au Maroc. Dans la mesure où les pièces contractuelles n'y dérogent pas, l'entreprise est soumise en particulier aux obligations découlant des textes ci-après :

#### C- Références aux Textes Généraux :

- 1) le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 ( 07 juillet 2015 ) portant promulgation de la loi n° 113-14 relatif au communes ;
- 2) les textes applicatifs du dahir n° 1. 09. 02 du 18/02/2009 portant loi n°45-08 relatif à l'organisation des finances des collectivités locales et leur groupement,
- 3) la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436 (19 FEVRIER 2015)
- 4) Dahir N°1-56-211 du 8 Jourmada I 1376(11/12/1956) relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés
- 5) le décret n° 2-12-349 du 08 jourmada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics.
- 6) Le décret N° 2 - 14 - 394 du 06 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux (C.C.A.G.T)
- 7) décret n° 2-09-441 du 17 moharrem 1431(03 janvier 2010) portant règlement de comptabilité publique des collectivités locales et leur groupement.

- 8) décret n°2-14-272 DU14 REJEB 1435 (14 MAI 2014) relatifs aux avances en matière de marchés publics.
- 9) décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les intérêts moratoires des commandes publiques.
- 10) Arrêté du ministre l'intérieur n° 3573-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes
- 11) Arrêté du ministre l'intérieur n° 3574-13 du 6 safar 1435 (10 décembre 2013) fixant le Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes
- 12) La note circulaire n° 18 DCP du 1/2/82 de Monsieur le trésorier générale relative à l'acquisition des timbres sur les contrats et les marchés publics modifié par le dahir n° 1/77/629 du 09 octobre 1977 et complété par le décret n°2/79/512 du 26 joumada II 1400 (12 mai 1980).
- 13) Les textes officiels réglementant la main d'oeuvre et les salaires.
- 14) La circulaire n°75/1/GSA du 22 /01/81 relatif à la réglementation et la législation du travail.
- 15) Le décret n°2/13/685 du 08/12/73 relatif à la revalorisation des salaires minimaux.
- 16) Le dahir 1/85/347 du Rabia II 1406 (20/12/85) portant promulgation de la loi n°30/85 relatif à la TVA applicable à compter du 01/04/86 abrogeant à la même date les dispositions du dahir n°1/61/444 du 22 Rajab 1381 (30/12/61) relatif à la taxe sur les transactions.
- 17) La circulaire n°6007 TP du 23/01/61 sur la participation des entreprises nationales aux marchés.
- 18) La circulaire 1-61SGG du 30/01/61 relative à l'utilisation des produits d'origine et de fabrication nationale.
- 19) Arrêté du chef de gouvernement n° 3-302-15 du 15 Safar 1437 (27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics.
- 20) Arrêté du ministre de l'économie de finances n°1593-15 DU 19 RAJEB 1436 (08 mai 2015) fixant les modèles de documents pour le nantissement des marchés publics.
- 21) La circulaire N°123/4013/001174 du 23 Mars 1987 Ministère de l'Équipement, De la Formation Professionnelle Et de la Formation des cadres Création d'index globaux bâtiment et travaux Publics.

En fin tous les textes réglementaires rendus applicables en la matière lors de la souscription de l'acte d'engagement et de la signature du présent CPS par l'attributaire du marché. Il est expressément stipulé qu'en cas de contradiction entre des dispositions du présent C.P.S et celles des documents sus visés, seules seront applicables les clauses du présent marché ainsi que les dispositions du décret du 05 Février 2007 sus indiqué.

Le fournisseur ne pourra en aucun cas, exciper de l'ignorance des documents énumérés au présent article pour se soustraire aux obligations qui en découlent. S'il estime que la désignation des divers documents est insuffisante, le fournisseur est tenu de requérir les renseignements complémentaires avec la signature du marché, celle-ci impliquant qu'il est parfaitement renseigné avant la remise de son acte d'engagement.

#### **ARTICLE 6 : LITIGES**

Tous litiges ou contestations pouvant survenir au présent marché entre l'entrepreneur et le maître d'ouvrage respectivement en application des dispositions des articles-81-82 83 et 84 du CCAG-T

#### **ARTICLE 7 : DELAI D'EXECUTION**

Le délai d'exécution du présent marché est fixé à **04 (quatre) mois** à compter du lendemain de **La date de commencement fixée dans l'ordre de service** prescrivant le commencement de l'exécution des travaux. cette date ne doit pas être inférieure à 10 dix jours de la date de notification de l'ordre de service. En application des dispositions des **articles 8,11 et 40 du CCAG-T** .Les conditions de prolongation du délai d'exécution sont celles dans les cas prévus par le CCAG-T

#### **ARTICLE 8 : PENALITES**

En application de l'article 65 du CCAG-T, En cas de retard dans l'exécution des travaux, il est appliqué une pénalité par jour calendaire de retard à l'encontre de l'entrepreneur si le retard affecte le délai global

du marché. cette pénalité est fixée à un pour mille (1/1000) du montant initial du marché, éventuellement majoré par les montants correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux

Le plafond des pénalités ne pourra excéder **huit pour cent (8%)** du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par des avenants intervenus, lorsque le plafond des pénalités est atteint, l'autorité compétente est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice en l'application des clauses prévues par l'article 79 du CCAG-T.

#### **ARTICLE 9 : RECEPTION PROVISOIRE**

l'achèvement des travaux et en application de l'article 73 du CCAG-T, le maître d'ouvrage, s'assure en présence de l'entrepreneur de la conformité avec l'ensemble des obligations du marché des travaux aux spécifications techniques du marché et prononcera la réception provisoire.

Cette réception sera sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire.

S'il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché, l'entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément aux règles de l'art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d'exécution ne sera pas prorogé pour autant.

#### **ARTICLE 10 : RECEPTION DEFINITIVE**

Conformément aux stipulations de l'article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d'ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l'entrepreneur.

#### **ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT**

le cautionnement provisoire est fixé à **quinze Milles Dirhams (15 000,00 dhs)**.

Ce cautionnement provisoire sera restitué au titulaire du présent marché après que ce dernier ait constitué le cautionnement définitif dans les délais réglementaires et conditions ci-après au présent article et tout en respectant **l'article 18 du CCAG-T** et les législations en vigueur.

En application des dispositions de **l'article 15 du CCAG-T** Le cautionnement définitif est fixé à **trois pour cent (3%) du montant initial du marché**, arrondi au dirham supérieur. Il doit être constitué **au maître d'ouvrage** dans les **vingt (20) jours qui suivent la date de la réception de la notification d'approbation** du présent marché.

Le cautionnement définitif sera restitué au titulaire du présent marché après la réception définitive des prestations et tout en respectant d'autres législations en vigueur.

Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire s'engageant avec l'entrepreneur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur En application des dispositions de l'article 17 du **CCAG-T**. La restitution sera faite à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage

**Les droits du maître d'ouvrage sur les cautionnements au titre du présent marché sont régies par CCAG-T ET en application la législation en vigueur**

#### **ARTICLE 12 : RETENUE DE GARANTIE**

En application des dispositions de l'article 16 et 64 du **CCAG-T**, la retenue de garantie est fixée à **1/10 (un dixième) des acomptes**, elle cessera de croître lorsqu'elle aura atteint **7% (sept pour cent) du montant initial** du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants.

La retenue de garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires s'engageant avec l'entrepreneur conformément à la législation et à la réglementation en vigueur En application des dispositions de l'article 17 du **CCAG-T**.

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage dès la date de la réception définitive des travaux.

### **ARTICLE 13 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR**

A défaut par l'Entrepreneur d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article N° 20 du **CCAG-T**, en ne faisant pas élection de domicile au Maroc dans l'acte d'engagement, toute notification relative à l'Entreprise lui sera valablement faite à l'adresse du siège social dans le présent cahier prescription spéciales.

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date d'intervention de ce changement.

### **ARTICLE 14 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT**

En application de **l'article 7 du CCAG-T**, l'entrepreneur acquitte les droits de timbre dus au titre du présent marché conformément à la législation en vigueur.

### **ARTICLE 15 : DELAI DE NOTIFICATION D'APPROBATION**

La notification du marché par le Maître d'ouvrage sera faite à l'entreprise dans un délai maximum de soixante quinze jours (75 jours) à partir de la date de l'ouverture des plis. Les conditions de prorogation sont régies par le décret n° 2-12-349 du 08 jourmada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics notamment ses articles 33 et 153.

### **ARTICLE 16- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES-CHANGEMENT DANS LA MASSE DES TRAVAUX - CHANGEMENT DANS provenance et dans les quantités**

Les travaux supplémentaires, changement dans la provenance de matériaux en cas d'augmentation et la diminution dans la masse des travaux et en cas de changement dans les quantités du bordereau détail estimatif Les articles du C.C.A.G.T, sont appliquées respectivement 55 -56 -57-58 et 59 sans aucune restriction.

### **ARTICLE 17 : SOUS-TRAITANCE**

Les conditions de la sous-traitance sont régies par l'article 158 du décret n° 2-12-349 du 08 jourmada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics.

### **ARTICLE 18 : NANTISSEMENT**

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 FEVRIER 2015) étant précisé que :

- La liquidation des sommes dues par l'Administration en exécution des prescriptions du présent marché sera opérée par les soins de **du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul**.
- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissemments ou subrogations les renseignements et états prévus par la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°1-15-05 DU 29 Rabii II 1436(19 FEVRIER 2015) , est **du Président de Conseil de la Commune Ait Melloul**.
- Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le **percepteur d'Ait Melloul**, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent marché.
- En application de l'article 13 du **CCAG-T** et de l'article 4 de la loi 112-13 , La Commune Ait Melloul délivrera à sans frais l'entrepreneur sur sa demande et contre son récépissé **un exemplaire unique** de son marché.

## **ARTICLE 19 : REVISION DES PRIX**

En application l'article 12 du décret n° 2-12-349 du 08 jourmada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés , les prix du présent marché seront révisibles selon la formule suivante:

- $P = P_o [ 0,15 + 0,85 SF6 / SF6o ]$

*P<sub>o</sub>: étant le montant des travaux au moment de l'offre;*

*P: étant le montant révisé des travaux;*

*SF6o: étant la valeur de l'index global relatif aux travaux DE sondages et forages au moment de la remise de l'offre;*

*SF6: étant la valeur du même index à la date d'exigibilité de la révision;*

les prix faisant objet du présent marché seront révisibles dans les conditions précisées dans l'article 54 CCAG-T et les dispositions de l'Arrêté du chef de gouvernement n° 3-302-15 du 15 Safar 1437(27 novembre 2015) fixant les règles et les conditions de la révision des prix des marchés publics

## **ARTICLE 20: TAXES SUR LES PRIX**

Tous les prix unitaires sont établis par l'entreprise comportent toutes les charges mais hors TVA qui ne sera majorée qu'au montant global du détail estimatif.

Cette taxe sur la valeur ajoutée est instituée par la loi N° 30-85 relative à la TVA promulguée par le dahir N° 1-85-347 du 20/12/85, ainsi qu'au décret N° 2-86-99 du 14/03/86 pris pour son application.

## **ARTICLE 21 : MODE DE REGLEMENT- MODE DE PAIEMENT**

Les travaux faisant l'objet du présent marché seront réglés par application des prix unitaires établis pour chaque nature d'ouvrage par l'entrepreneur aux quantités réellement exécutées, les quantités prises en compte résulteront d'attachements pris en cours des travaux. Ensuite le montant global sera majoré du montant de la TVA.

Les renseignements fournis par le maître d'ouvrage ne dispensent pas l'entrepreneur d'affronter les difficultés particulières susceptibles d'être rencontrées. En cas l'entrepreneur ne peut se prévaloir de l'insuffisance de renseignements fournis par l'administration pour revenir en cours de marché sur les prix qu'il a accepté ou pour demander une indemnité.

L'entrepreneur sera réputé s'être rendu compte sur place des difficultés des travaux, et il n'aura droit à aucune plus value sur les prix du bordereau, quelque soient les difficultés spéciales rencontrées pendant les travaux.

### **MODE DE REGLEMENT**

Le règlement des ouvrages se fera en appliquant dans les décomptes provisoires et dans le décompte définitif les prix éventuellement révisés aux quantités réellement exécutées. Le montant global sera majoré du montant de la TVA.

Les attachements ou avancement des travaux seront pris sur le chantier par l'agent chargé de la surveillance en présence de l'entrepreneur (ou de son représentant) convoqué à cet effet et contradictoirement avec lui.

Toutefois, si l'entrepreneur ne répond pas à la convocation et ne se fait pas représenter, les attachements seront pris en son absence.

### **MODE DE PAIEMENT**

Les paiements relatifs au présent marché se feront par virement au compte bancaire de titulaire du présent marché signalé dans son acte d'engagement.

Le présent projet est financé dans le cadre de L'INDH (INITIATIVE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT HUMAIN) . Les paiements se feront au fur et à mesure des fonds débloqués par celle-ci .

## **ARTICLE 22 : RESILIATION**

Les conditions de résiliation qui seront appliquées au présent marché seront celles prévues dans le C.C.A.G.T et les dispositions du décret N° 2-12-349 précités

## **ARTICLE 23 : NETTOYAGE DU CHANTIER**

L'entrepreneur devra évacuer régulièrement les locaux ou il travaille des gravois et débris divers qui sont le fait de son activité. L'Administration pourrait à tout moment exiger ce nettoyage lorsqu'il n'aura pas été exécuté spontanément les locaux devront être parfaitement nets. Les gravois et débris devront être déposés au voisinage des constructions en un ou plusieurs endroits désignés par l'Administration ils seront ensuite enlevés par l'entrepreneur aux décharges publiques.

Aux cas où l'état de propreté du chantier lui-même ne serait pas satisfaisant l'Administration pourrait faire exécuter le nettoyage par l'entrepreneur chaque fois qu'il le jugera nécessaire. En tout cas de cause ce nettoyage devra être fait une fois par mois au moins.

## **ARTICLE 24 : MALFAÇONS**

Si des malfaçons viennent d'être décelées, les ouvrages seront démolis et refaits aux frais de l'entrepreneur.

## **ARTICLE 25 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR**

1- L'entrepreneur sera responsable de provoquer lui même les instructions écrites et figurées qui pourraient lui manquer, dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté de l'administration.

2- Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix figurent les frais suivants : Branchement du chantier au réseau d'eau, d'électricité etc. ainsi que les consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux.

## **ARTICLE 26 : OBLIGATIONS PARTICULIERES**

Les obligations de l'entreprise comportent non seulement l'observation des prescriptions des testes énumérés ci dessus mais aussi l'observation de tout autre décret, arrêté, réglementation ou norme en vigueur à la date de la remise de l'offre applicable aux travaux du présent marché.

Dans le cas où un point du projet ne serait pas conforme à une publication en vigueur l'entreprise devrait le signaler l'Administration avant la remise de son offre. Tous les frais d'une modification du projet une fois le marché passé seraient à la seule charge de l'entreprise.

## **ARTICLE 27 : PLANS DE RECOLLEMENT**

Enfin d'exécution des travaux, et sous les directives du maître d'ouvrage, l'entrepreneur doit fournir à l'administration les plans de recollement.

## **ARTICLE 28 : ORDRES DE SERVICE - LETTRES - INSTRUCTIONS**

L'entrepreneur se conformera strictement aux plans tracés et dessins de détails dressés par le Maître d'Ouvrage ainsi qu'aux ordres de services lettres et instructions signés par le comité de suivi.

L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui même les instructions écrites ou figurées qui pourraient lui manquer.

Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de renseignements pour justifier un retard dans l'exécution.

## **ARTICLE 29 : PRIX**

Il est formellement stipulé que l'entrepreneur est réputé avoir parfaite connaissance de la nature et des conditions et difficultés d'exécution des travaux pour avoir personnellement examiné dans leurs détails les pièces du projet établis par le Maître d'Ouvrage, avoir visité l'emplacement de la construction : s'être entouré de tous les renseignements nécessaires désirables pour que l'ouvrage fini soit conforme à toutes les règles de l'art et aux prescriptions du marché.

Les prix établis par l'entrepreneur correspondant à des ouvrages en parfaite état d'achèvement et de fonctionnement ils comprennent également tous les percements saignés rebouchages raccords etc. En général. toutes charges imposées par la réglementation en vigueur.

l'entrepreneur se réfère à l'article 53 DU CCAGT ..



### **ARTICLE 30 : ASSURANCE**

, Avant tout commencement des travaux ,l'entrepreneur doit adresser à la commune d'Aït Melloul une ou plusieurs attestations délivrés par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet , justifiant la souscription d'une ou plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques inhérents à l'exécution du présent marché pendant la durée des travaux et précisant leurs dates de validité , à savoir ceux rapportant aux **accidents de travail , aux véhicules automobiles et engins , la responsabilité civile incombant à l'entrepreneur et aux maître d'ouvrage et aux dommages à l'ouvrage** Conformément à l'article 25 du CCAG-T.

en cas de non respect de dispositions du présent article ,les clauses de l'article 79 CCAG-T seront applicables

### **ARTICLE 31 : PRESENCE DE L'ENTREPRENEUR DIRECTION ET ENCADREMENT DU CHANTIER**

L'Entrepreneur sera tenu d'assister personnellement au moins une fois par mois, aux visites de chantier faites par le Maître d'ouvrage. ou se faire présenter par de collaborateurs désigné par lui et acceptés par la commune Pendant la durée des travaux, l'Entrepreneur sera représenté en permanence sur le chantier par un responsable qualifié. La direction de ce chantier devra être effectivement assurée sans interruption. Si la qualification du responsable n'apparaît pas suffisante, le Maître d'ouvrage pourra en demander le remplacement ou l'assistance jugée nécessaires.

l'entrepreneur se réfère aux dispositions de l'article 21 du **CCAG-T**,

### **ARTICLE 32 : CHARGES PARTRICULIERES**

Les prix remis par l'entreprise comprendront tous les frais afférents à l'entreprise et notamment les frais suivants :

- Tous les frais de douane taxes et impôts divers.
- Tous les frais de branchement et de consommation d'eau et d'électricité pendant la durée des travaux.
- Tous les frais de gardiennage de nuit et pendant les jours fériés du chantier et d'installations de chantiers et de ces abords.

### **ARTICLE 33 : MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES**

D'une manière générale les travaux seront exécutés suivant les règles de l'art.

Si les désignations du CPS ne sont pas suffisantes il demeure bien entendu que la signature du marché implique que les renseignements complémentaires ont été obtenus par l'entrepreneur avant la remise de ses offres des prix.

### **ARTICLE 34 : VALIDITE DU MARCHE**

Le présent marché ne sera valable et définitif qu'après son approbation par l'autorité compétente, conformément à l'article 99 de la loi organique n°113-14 relative aux communes promulguée le Dahir n°1-15-85 du 20 ramadan 1436 (07 juillet 2015).et de l'article 152 du décret 2-12-349 (20/03/2013) relatifs aux marchés publics.

### **ARTICLE 35 : CONNAISSANCES DU DOSSIER**

Une série complète des plans dressés par L'administration ayant été remis en même temps que le présent dossier de pièces contractuelles à l'entreprise soumissionnaire celle ci -déclare :

- Avoir pris pleine connaissance de l'ensemble du dossier et du projet
- Avoir Fait préciser tout point susceptible de contestations.
- Avoir fait tout calcul et sous détail.
- N'avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d'ouvrage présenté par elle et nature à donner lieu à discussion.
- Avoir apprécié toute difficulté résultant du bâtiment existant des accès des alimentations des branchements en eau et en électricité et toute autre difficulté qui pourront se présenter pour laquelle aucune réclamation ne sera prise en considération.

## **ARTICLE 36 : COMMENCEMENT DES TRAVAUX**

En exécution de l'article 40 du CCAGT. Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maître d'ouvrage qui doit être donné dans un délai maximum de trente (30) jours qui suit la date de la notification de l'approbation du marché.

L'entrepreneur doit commencer les travaux à compter de la date fixée dans l'ordre service prescrivant le commencement des travaux. Cette date ne doit pas être inférieure à dix jours 10 jours de la date de notification de l'ordre de service

## **ARTICLE 37 : INSTRUCTION RELATIF A L'INDH**

Suite aux instructions du maître d'ouvrage; un panneau de définition du chantier, les équipements ainsi que le bâtiment et l'enceinte du projet doivent porter de façon apparente la mention suivante et avec couleur ci-après :



### **حفر وتجهيز بئر CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN PUIT**

## **ARTICLE 38 : les mesures coercitives**

Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas à ses obligations contractuelles au titre du présent marché des mesures correctives seront prises à son égard En application de l'article 79 du **CCAG-T** et en cas de groupement les dispositions de l'article 80 du **CCAG-T**

## **ARTICLE 39 : INERET MORATOIRES**

le règlement des sommes dues à l'entrepreneur en cas de retard de paiements , en fera application du décret 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant le délai de paiement et les intérêts moratoires des commandes publiques

## **ARTICLE 40 AVANCE :**

L'avance sera accordée selon les conditions prescrites par le décret n°2-14-272 DU 14 Rajab 1435 (14 mai 2014) relatif aux avances en matière de marchés publics

## **CHAPITRE II : DESCRIPTION GENERAL**

### **1. MATERIAUX DE CONSTRUCTION ET CONDITIONS DE REALISATION**

#### **a) MATERIAUX DE CONSTRUCTION**

Les principaux matériaux nécessaires pour la construction d'un réservoir sont :

L'herissonage constitué de moellons calcaires de 20 cm d'épaisseur

Le béton de propreté de B5 dose à 150 kg/m<sup>3</sup>.

Le béton armé B2 dose à 350 kg / m<sup>3</sup> pour l'ossature principale du réservoir (radier. Parois verticales) avec un hydrofuge de masse (type SIKA) pour assurer l'étanchéité.

Le béton armé B2 dosé à 350 kg kg/ m<sup>3</sup> pour la dalle supérieure, la coupole, le lanterneau....)

Les enduits constitués de mortier de ciment

les bétons utilisés sont définis par leurs classes de résistance, en fonction de la résistance à la compression mesurée à 28 jours sur cylindre, comme le montre le tableau ci-après

**TABEAU : CARACTERISTIQUES DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION**

Désignation de la classe du béton	Classe du ciment	Résistance à 28 jours en bars	
		Compression sur cylindre n°28	Traction par flexion sur éprouvettes prismatiques
B1. Béton de résistance mécanique élevée	CPA ou CPJ 45 ou 55	300	
B2. Béton de résistance mécanique assez élevée	CPA ou CPJ 45 ou 55	270	24
B3. Béton de résistance mécanique moyenne	CPA ou CPJ 45 ou 55	230	22
B4. Béton de résistance mécanique peu élevée	CPA ou CPJ 35	180	-
B5. Béton de résistance mécanique faible	CPA ou CPJ 35	130	-

#### b) CONDITION DE REALISATION DE RESERVOIR SURELEVE

Les fouilles seront descendues jusqu'à la rencontre du sol favorable à la bonne assise de l'ouvrage.

Le radier de la cuve aura comme fondation une couche de l'hérissonnage en moellons calcaires dont la plus grande dimension ne devra pas excéder 20 cm. Les moellons devront être manuellement et soigneusement mis en place, tassés au marteau de façon à supprimer toutes parties creuses et arrosés si nécessaire.

Sur l'ensemble de la couche de l'hérissonnage, sera coulé un béton de propreté B5 de 10 cm d'épaisseur sur lequel reposera le radier de la cuve.

Pour assurer un bon drainage des eaux de fuite sous le radier, une couche d'asphalte enrobée dans un mortier de chaux sera répartie sur le béton de propreté et sur lequel un béton poreux de 0.10 m d'épaisseur sera soigneusement coulé pour recevoir le radier de la cuve.

Le radier sera constitué d'une dalle en béton armé B2 avec adjonction d'un hydrofuge de masse type SIKA ou similaires dose à 350 kg/m<sup>3</sup> d'une épaisseur de 10 à 15 cm.

Les parois de la cuve seront exécutées en béton armé B2 et auront une épaisseur de 15 à 20 cm brut.

Le béton des parois de la cuve et du radier recevront un hydrofuge de masse pour garantir l'étanchéité de l'ouvrage, un enduit étanche sera également appliqué à l'intérieur (3 cm d'épaisseur) et à l'extérieur (2 cm).

La dalle de couverture repose directement sur les parois verticales et aura une épaisseur de 0.10 à 0.15 m brut.

Un trou d'homme doit être réalisé lors du coulage du béton pour la visite de l'ouvrage, il aura une forme carrée de 0.70 m d'arrête.

Pour la traversée des cloisons, des dalles, des planches et du plafond, des fourreaux étanches en tube d'acier galvanisé seront prévus pour le passage et démontage de la tuyauterie.

Un regard recevant les eaux de vidange et du trop plein doit être réglé à proximité de l'ouvrage, le radier de 10 cm d'épaisseur et les parois de 15 cm seront en béton armé B2.

Un talutage formé des terres végétales autour du réservoir est également indispensable pour assurer les conditions optimales du stockage de l'eau (éviter la variation des températures et la formation d'algues).

## 2. EQUIPEMENT DES RESERVOIRS

Un réservoir de stockage doit être doté des équipements suivants :

Conduite d'alimentation à partir de l'ouvrage de captage

Conduite de départ pour alimentation des bornes fontaines et ou du réseau de distribution, cette conduite sera équipée d'une crépine à l'intérieur de la cuve.

Un trop-plein permettant d'évacuer les excès d'eau en cas de panne de la conduite de distribution ou du système de fermeture de la conduite d'arrivée.

Une conduite de vidange pour réparations éventuelles ou nettoyage périodique.  
Un système de fermeture (de préférence automatique) de la conduite d'arrivée (type robinet à flotteur).  
Des robinets -vannes pour pouvoir sectionner les conduites de départ et de vidange.  
Accessoirement, des compteurs à l'arrivée et au départ pour le suivi des données et établissement de ratios d'exploitation.  
Un tampon de visiter(ou capot regard) permettant de visiter périodiquement m'ouvrage.

## **DESCRIPTION TECHNIQUE**

### **Prix n° 01 : Terrassement en terrain de toute nature**

Terrassement en terrain de toute nature et toutes profondeur en pleine masse en tranchée en puits en régle y compris toutes sujétions d'étalement , réglage aux alentours de l'ouvrage , mise en dépôt déblai , remblai compacte par couche de 20 cm autour des ouvrages , évacuation des déblais excédentaires à la décharge autorisée , épuisement des eaux , débroussaillage et défrichage des bois et cultures , dessouchage d'arbre abattus et de forestage par coupe d'arbre se trouvant dans l'enceinte de l'ouvrage et toutes sujétions . Ouvrage paye au mètre cube, au prix.....n°1

### **Prix n° 02 : Remblais compactés**

Remblais compactés avec utilisation des terres provenant des déblais au d'autres lieux de prélèvement y compris toutes sujétions.

Ouvrage paye au mètre cube, au prix.....n°2

### **Prix n° 03 : Béton de propreté épaisseur 0.10 m**

Béton B5 de propreté dose à 150 kg / m<sup>3</sup> d'épaisseur de 10cm y compris toutes sujétions.

Ouvrage paye au mètre cube, au prix .....n°03

### **Prix n° 04 : Herrissonnage en pierres seches de 0.10 m**

Fourniture et mise en œuvre d'herrissonnage en pierre sèches de 20 cm d'épaisseur y compris dressage, arrosage et toutes sujétions de mise en œuvre.

Ouvrage paye au mètre carré, au prix .....n°04

### **Prix n° 05 : Béton pour dallage dosé à 350 kg/m<sup>3</sup> ep 0.10m**

Fourniture et mise en œuvre de béton dosé à 350 kg / m<sup>3</sup> pour dallage avec enrichissement superficiel de ciment soigneusement lisse et boucharde.

Ouvrage payé au mètre carré, au prix.....n°05

### **Prix n° 06 : Béton pour fondation dosé à 400 kg/m<sup>3</sup>**

Fourniture et mise en œuvre de béton B1 dosé à 400 kg / m<sup>3</sup> pour semelles, longrines, amorces poteaux, chaînage.

Ouvrage paye au mètre cube, au prix .....n°06

### **Prix n° 07 : Béton pour poteaux et poutres eu élévation**

Fourniture et mise en œuvre de béton B1 dosé à 400 kg / m<sup>3</sup> pour poteaux, poutres.

Ouvrage paye au mètre cube, au prix .....n°07

### **Prix n° 08 : Béton pour cuve et acenerre en élévation dosé a 400 kg/ m<sup>3</sup> y compris adjuvent sika**

Fourniture et mise en œuvre de béton B1 dosé à 400 kg / m<sup>3</sup> avec adjonction d'un hydrofuge de masse pour parois et radier de la cuve, y compris le coffrage la mise en œuvre la vibration de toutes sujétions.

Ouvrage paye au mètre cube, au prix.....n°08

### **Prix n° 09 : Acier tor pour armature en fondation**

Fourniture et mise en œuvre d'acier TORS pour béton armé en fondation y compris fil de fer pour ligatures, mise en œuvre de toutes sujétions.

Ouvrage paye au kilogramme, au prix..... n°09

**Prix n° 10 : Acier tor pour armature en élévation**

Fourniture et mise en œuvre d'acier TORS pour béton armé en élévation y compris fil de fer pour ligature, mise en œuvre et toutes sujétions.

Ouvrage paye au kilogramme, au prix.....n°10

**Prix n° 11 : Fourniture et pose d'agglos de 20 cm**

Fourniture et mise en œuvre de murs en agglos de 20 cm d'épaisseur pour abrège de la cuve suivant, plan Béton Armé.

Ouvrage paye au mètre carré, au prix .....n°11

**Prix n° 12 : Enduit extérieur de local technique**

Cet article comprend, l'exécution de l'enduit intérieur au mortier de ciment taloché sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, maçonneries de moellons, plafonds en béton ou en hourdis ainsi que les retombées et fonds des poutres, etc. suivant les instructions du Maître d'œuvre et à réaliser en deux couches :

1/ Une couche de dégrossissage en une ou plusieurs passes, d'épaisseur ne dépassant pas 0.01m.

2/ Une couche de finition de 0.005 d'épaisseur, passée au bouclier dit "FINO"

Le tout sera parfaitement dressé.

Ouvrage paye au mètre carré, au prix.....n°12

**Prix n° 13 : Enduit intérieur de local technique**

Cet article comprend, l'exécution de l'enduit extérieur de l'enduit au mortier de ciment sur les éléments de murs, voiles, cloisons de briques ou d'agglomérés, maçonneries de moellons, etc. suivant les instructions du Maître d'Œuvre et à réaliser en trois couches :

Une couche de barbotine liquide afin d'améliorer l'accrochage après imbibition correcte du support

Une couche de dégrossissage imperméable composé de :

\* 50 % de grain de riz 3/15

\* 50 % de sable

\* 350 kg de ciment CPJ 35

Une couche de finition de 0.5 cm d'épaisseur au mortier M5 passée au bouclier, dite "FINO ». Le tout sera parfaitement dressé.

Ouvrage paye au mètre carré, au prix.....n°13

**Prix n° 14 : Enduit des faces interne de la cuve**

Fourniture et mise en œuvre d'enduit intérieur de la cuve étanche d'épaisseur 3 cm au mortier de ciment, type E à réaliser en trois couches avec adjonction d'un hydrofuge de masse et toutes sujétions.

Ouvrage paye au mètre carré, au prix.....n°14

**Prix n° 15 : Enduit extérieur du réservoir**

Fourniture et mise en œuvre d'enduit au mortier de ciment pour parements extérieurs de 2.5 cm d'épaisseur y compris toutes sujétions.

Ouvrage paye au mètre carré, au prix .....n°15

**Prix n° 16 : Peinture vinylique**

Peinture vinylique sur FACADES

Comprenant :

- Un ponçage général
- Une couche d'impression
- Un rebouchage partiel
- Deux couches de peinture vinylique croisées pour obtenir un résultat satisfaisant.

Compté à la surface réelle, tous vides et ouvrage divers déduits, sans plus-value pour petites surfaces ou faibles largeurs, enduit rustique ou tyrolien.

Ouvrage paye au mètre carré, au prix.....n°16

**Prix n° 17 : Revêtement en carrelage à l'intérieur de cuve**

Fourniture et mise en œuvre de revêtement en carrelage à l'intérieur de la cuve et radier y compris toutes sujétions.

Ouvrage payé au mètre carré, prix .....n°17

**Prix n° 18 : Forme de pente**

Fourniture et mise en œuvre de forme de pente et de protection.

Ouvrage payé au mètre carré, prix..... n°18

**Prix n° 19 : Chappe de lissage**

Au dessus de la forme de pente, sera exécutée une chappe de lissage au mortier n°1 de 2cm d'épaisseur, formant gorge à la jonction de toutes les parties. Ecoulement parfait des eaux. Toutes sujétions compris reliefs.

Ouvrage payé au mètre carré de surface vue en plan entre nez d'acrotères au prix .....n°19

**Prix n° 20 : Etanchéité des reliefs**

Les reliefs seront constitués de la même façon que l'étanchéité. Ils auront 0.30m de recouvrement sur le plat à compter de la naissance de la gorge du relief jusqu'à sous l'engravure.

Les éléments d'étanchéité en fouilles des reliefs seront distincts de ceux des parties courantes avec recouvrement minimum de 0. 25 m. A la base tous les angles seront renforcés par un feutre et une couche E.A.C supplémentaires.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix..... n°20

**Prix n° 21 : Protection des reliefs**

Exécutée au mortier de ciment dosé à 300kg de ciment CPJ.45 armé d'un grillage galvanisé, d'une épaisseur minimum de 0.003m, compris engravure, façon d'arrondis à la base et toutes sujétions cette protection recevra un badigeon à la chaux alunée à 3 couches et sera payé au mètre linéaire.

L'ensemble de ces protections recevra une finition de 3 couches de chaux alunée.

Ouvrage payé au mètre linéaire, au prix n° ..... n°21

**Prix n° 22 : Conduit sortie**

Fourniture et pose de conduite de sortie selon le choix de l'administration.

Ouvrage payé à mètre linéaire y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Au prix..... n°22

**Prix n° 23 : Echelon galvanisé**

Fourniture et pose de l'échelon galvanisé d'une hauteur de 14 mètres selon le choix de l'administration.

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Au prix.....n°23

**Prix n° 24 : Porte métallique y/c peinture**

Fourniture et pose de porte métallique, constituée de :

- Cadre en fer à U de dimensions appropriées
  - Montants verticaux et traverses horizontales
  - Tôle de dimensions appropriées.
  - Quincaillerie et serrure
  - Deux couches de peinture antirouille
  - Deux couche de peinture au choix de maitre d'ouvrage
- Et toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé au mètre carré, prix .....n°24

**Prix n° 25 : Chassis métallique y/c peinture**

Fourniture et pose de fenêtre métallique, conformément au plan d'exécution y/c toutes sujétions de fourniture et pose.

Ouvrage payé au mètre carré, prix .....n°25

**Prix n° 26 : Fourniture, transport à pied d'œuvre et pose d'un groupe électropompe multicellulaire**

Fourniture, transport à pied d'œuvre et pose d'un groupe électropompe multicellulaire (HMT=235 m, Q=1l/s) en acier inox, équipé d'adaptateur à l'orifice, de chemise d'aspiration, y compris câble d'alimentation électrique, adaptateur y compris joints, boulons, écrous et en coches pour passages de câble, le tube de la sonde et toutes sujétions de parfaite exécution.

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Au prix..... n°26

**Prix n° 27 : Fourniture et installation de la ligne de refoulement**

Fourniture et installation de la ligne de refoulement selon **plan type indicatif**.

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Au prix..... n°27

**Prix n° 28 : l'ensemble des équipements de stérilisation**

Fourniture de l'ensemble des équipements de stérilisation y compris terrassement pour les câbles enterrés, protection contre la corrosion, butées, ancrages et toutes sujétions conformément au CPS et aux plans d'exécution :

- Bouteille de chlore de 60 litre.
- Suppresseur
- Inverseur automatique
- Chloromètre complet
- Débitmètre et rota mètre y compris systèmes de réglage de débit et toutes sujétions
- Tuyauterie et robinetterie

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Au prix..... n°28

**Prix n° 29 : Branchement électrique de la station de pompage**

Branchement électrique de la station de pompage.

Le raccordement de la station de pompage au réseau d'alimentation électrique existant (réseau ONEE). Il comprend toutes les adaptations nécessaires ainsi que la fourniture et pose de pièces spéciales (coffrets, protections, connectiques, câblages, ...) pour la mise en conformité du circuit de commande et d'alimentation, et toute sujétion

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions de fourniture et pose. Au prix..... n°29

**Prix n° 30 : Travaux de forage d'un puits**

Ce prix rémunère les travaux de forage d'un puits avec sonde à une profondeur qui peut aller jusqu'à **140 m** y compris tube de diamètre 35/5/godreneur de même longueur que le forage

Ces travaux comprennent l'essai de puits avec la pompe à axe vertical avec pompe appropriée.

Ouvrage payé au forfait y compris toutes sujétions de fournitures et de travaux.

Ouvrage payé au prix ..... n°30

**Prix n° 31 : Système d'irrigation**

Ce prix rémunère

- Canalisation en PEHD pour adduction d'eau : Fourniture et pose de la canalisation en PEHD PN 16 bar pour l'alimentation des bouches d'arrosage et le réseau d'arrosage. Le prix comprend l'excavation des tranchées de profondeur minimale de 60cm, la pose d'un lit de sable au fond des tranchées, le grille avertisseur, coudes et raccords, rebouchage et compactage de la tranchée et toutes les sujétions d'exécution et raccordement de la canalisation au réseau et aux bouches d'arrosage.

- La fourniture et pose de système goutte à goutte pour l'arrosage des arbres et arbustes.

Ouvrage payé à **l'Ensemble** y compris toutes sujétions de fournitures et pose.

**-La réfection des traversés (chaussé ou CP) conformément au structure et revêtement existants sera à la charge de l'entreprise.**

Ouvrage payé au prix ..... n°31

**CHAPITRE III : BORDERAU DES PRIX**  
**CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN Puits AU QUARTIER TIMERSIT-**

n° prix	désignation des prestations	u	quantité	prix unitaire en dhs (hors tva)	prix total
1	Terrassement en terrain de toute nature	M³	60		
2	Remblais compactés	M³	60		
3	Béton de propreté épaisseur 0.10 m	M³	2,50		
4	Hérissongage en pierres sèches de 0.10 m	M²	9		
5	Béton pour dallage dosé à 350 kg / m³ ep 0.10m	M²	9		
6	Béton pour fondation dosé à 400 kg / m³	M³	9		
7	Béton pour poteaux et poutres eu élévation	M³	10		
8	Béton pour cuve et acenetere en élévation dosé a 400 kg/ m³ y compris adjuvent sika	M³	17		
9	Acier tor pour armature en fondation	KG	17		
10	Acier tor pour armature en élévation	KG	2 548		
11	Fourniture et pose d'agglos de 10 cm	M²	45		
12	Enduit extérieur de local technique	M²	40		
13	Enduit intérieur de local technique	M²	40		
14	Enduit des faces interne de la cuve	M²	50		
15	Enduit extérieur du réservoir	M²	153		
16	Peinture vinylique	M²	234		
17	Revêtement en carrelage à l'intérieur de cuve	M²	50		
18	Forme de pente	M²	11		
19	Chappe de lissage	M²	11		
20	Etanchéité des reliefs	ML	16		
21	Protection des reliefs	ML	16		
22	Conduit sortie	ML	22		
23	Echelon galvanisé	Ft	1		
24	Porte métallique y/c peinture	M²	1,20		
25	Châssis métallique y/c peinture	M²	2,40		
26	Fourniture, transport à pied d'œuvre et	Ft	1		



	pose d'un groupe électropompe multicellulaire				
27	Fourniture et installation de la ligne de refoulement	Ft	1		
28	l'ensemble des équipements de stérilisation	Ft	1		
29	Branchement électrique de la station de pompage.	Ft	1		
30	Travaux de forage d'un puits	Ft	1		
31	Système d'irrigation	Ens	1		
TOTAL HORS TVA					
TAUX TVA(20%)					
TOTAL TTC					

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif toutes taxes comprises à la somme de (TTC) :

# CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN Puits AU QUARTIER TIMERSIT A AÏT MELLOUL

Arrêté Le montant du marché (en chiffres)= \_\_\_\_\_ dhs et (en lettres) à la  
somme de.....

<p><b><u>DRESSE PAR LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES</u></b></p>	<p><b><u>VU ET VERIFIE PAR SERVICE DE TRAVAUX :</u></b></p>
<p>Fait à Ait Melloul, le .....</p>	<p>Fait à Ait Melloul, le .....</p>
<p><b><u>VU PAR CHEF DIVISION TECHNIQUE :</u></b></p>	<p><b><u>SIGNE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :</u></b></p>
<p>Fait à Ait Melloul, le .....</p>	<p>Fait à Ait Melloul, le .....</p>
<p><b><u>LU ET ACCEPTE PAR l'entrepreneur sans réserves et sans restriction :</u></b></p>	
<p>Fait à ....., le .....</p>	

APPROUVE PAR L'AUTORITE COMPETENTE :

FAIT A ..... LE .....

MARCHE N° ...../...../.....RELATIF AUX :

**CREUSEMENT ET EQUIPEMENT D'UN Puits AU QUARTIER TIMERSIT A AÏT MELLOUL**

Passé par appel d'offres ouvert sur offres des prix en application de l'alinéa 2 paragraphes 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 jourmada I 1434 (20 MARS 2013) relatif aux marchés publics.

Arrêté Le montant du marché (en chiffres)= ..... dhs et (en lettres) à la somme de.....

<p><u>DRESSE PAR LE BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES</u></p> <p>Fait à Ait Melloul, le .....</p>	<p><u>VU ET VERIFIE PAR SERVICE DE TRAVAUX :</u></p> <p>Fait à Ait Melloul ,le .....</p>
<p><u>VU PAR CHEF DIVISION TECHNIQUE :</u></p> <p>Fait à Ait Melloul, le .....</p>	<p><u>SIGNE PAR LE MAITRE D'OUVRAGE :</u></p> <p>30 JAN 2017 Lahoucine EL ASSAOUI رئيس جماعة أيت ملول Le Président du Conseil de la Commune d'Ait Melloul</p> <p>Fait à Ait Melloul, le .....</p>
<p><u>LU ET ACCEPTE PAR l'entrepreneur</u> <u>sans réserves et sans restriction :</u></p> <p>Fait à ....., le .....</p>	

APPROUVE PAR L'AUTORITE COMPETENTE :

FAIT A ..... LE .....